



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६

Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : RAMBETI SHIKSHA AVAM PARYAVARAN PRASAR SAMITI
SERVEY NO. 83 & 85, VILLAGE NAINAGIRI, GWALIOR 474010

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9.20 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5227 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : RAMBETI SHIKSHA AVAM PARYAVARA SERVEY NO. 83 & 85,
VILLAGE NAINAGIRI, GWALIOR

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रती,

श्री रामबेटी शक्ति एवं पर्यावरण प्रसार समिति,

ग्राम नानागरी,

ग्वालियर (म.प्र.)

वर्ष:- रजिस्ट्रार नम्बर 6000001555 - श्री रामबेटी शक्ति एवं पर्यावरण प्रसार समिति, सर्वे नं. 83 एवं 85, ग्राम नानागरी, ग्वालियर के 5227 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु "पुरोजिनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

वर्षियांत्गत श्री रामबेटी शक्ति एवं पर्यावरण प्रसार समिति, सर्वे नं. 83 एवं 85, ग्राम नानागरी, ग्वालियर के 5227 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. ऊँचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदति भवन/बहुमंजलि भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किये गये हैं तथा अग्निसुरक्षा संबंधी न्धारित 53 बन्धुओं की जानकारी भी आर्कटिकट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किये गये और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को नमिनलखिति प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६

Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

(1) नमिन्लखिति अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनविद्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Corner.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जाचक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

18. Illuminated Exit Sign.
 19. Means of Escape.
 20. Compartmentation.
 21. MCB/ELCB.
 22. Fireman Switch in Lift.
 23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
 24. Refuge Area.
 - (2) उपरोक्त लखिति 24 बलिदुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बलिडिजि कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापति करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिजि (नेशनल बलिडिजि कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नयिम, 2012 एवं नरिधारति आई.एस. मानकों का पालन करना अनविर्य होगा।
 - (3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में नरिधारति शर्तो का पालन करना अनविर्य होगा।
 - (4) फायर वाहन के बाधा रहति आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचतिर अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनविर्य होगा।
 - (5) आवेदक को प्रोवजिनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापति कर नरिमाण पूरण होने की जानकारी प्रेषति करना अनविर्य होगा, जसिसे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल नरिक्षण कराने के उपरान्त वैधानकि रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी कयि जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमत्तिलायसंस प्रदाय कयि जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदति मानचतिर में कसि भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनविर्य होगा अन्य था प्रदाय की गई एनओसी नरिसत मान्य होगी।
- अतः गठति समत्तिकी अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लखिति शर्तो एवं प्रावधानों के तहत "प्रोवजिनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी कयि जाता है।
- (अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदति)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal -462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2018.07.11
17:31:14 +05'30'

अधीक्षक यंत्री,

Superintendent Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal